

QUADRO DE ÁREAS

PAVIMENTO TÉRREO	423,47 m ²
1º PAVIMENTO	429,39 m ²
2º PAVIMENTO	425,84 m ²
ÁREA TOTAL	1.278,70 m ²

LEGENDA

	HIDRANTE PÚBLICO
	REGISTRO RECALQUE
	ACESSO DE GUARNIÇÃO
	VIATURA DO CB

52,81 m + 89,12 m = 141,93 m

R.T.I.
9.000 litros

NOTA:
Reserva Técnica de Incêndio exigida é de 12.000 litros no entanto será adotado uma de 9.000 litros reduzindo 25% - conforme IT 43/2019 - Para Edificações Existentes anterior à 1983 - Item 7.4.6 - letra "g" - no caso de haver hidrante público a uma distância máxima de 150 m de qualquer acesso da edificação, o volume de reserva de incêndio pode ser reduzido em 25%

PRAÇA

PRAÇA

NOTA:
Reserva Técnica de Incêndio exigida é de 12.000 litros no entanto será adotado uma de 9.000 litros reduzindo 25% - conforme IT 43/2019 - Para Edificações Existentes anterior à 1983 - Item 7.4.6 - letra "g" - no caso de haver hidrante público a uma distância máxima de 150 m de qualquer acesso da edificação, o volume de reserva de incêndio pode ser reduzido em 25%

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS
SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

2º VIA DO PROJETO TÉCNICO
Nº 105920/3548906/2019
APROVADO

CONFERE COM O ORIGINAL
"RELATÓRIO DE ANÁLISE"
EM ANEXO AO PROJETO

MARIA MARIANA FILATIERI
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 507.015.136-1/SP



PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

FOLHA
03/06

Implantação e Cobertura
Esc: 1:200

Assunto: Projeto Técnico de Proteção e Combate a Incêndio
Ocupação: D1 - SERVIÇO PROFISSIONAL - REPARTIÇÃO PÚBLICA
Local: RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 2078, CENTRO, SÃO CARLOS / SP
Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Responsável pelo uso: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Responsável Técnico: MARIA MARIANA FILATIERI
Área total construída: 1.278,70 m²
ART - Elaboração de Projeto: 28027230190643261
CREA: 507.015.136-1/SP
DATA: 19/06/2019
Escala: INDICADAS